

ПАРАМЕТРЫ ВОЗДУХОВОДОВ НАПОРНЫХ ДЛЯ НАПОЛЬНОГО ХРАНЕНИЯ В ОВОЩЕХРАНИЛИЩАХ

Длина одной секции $L = 1150$ мм.

Заготовка - оцинкованный лист.

№ п/п	Воздуховод, маркировка	А + 5	В + 10	Толщина заготовки t, мм	Вес 1 штуки, кг	Площадь сечения, м ²	Расход воздуха в м ³ в час	
							скорость движения воздуха, 6 м/с	скорость движения воздуха, 8 м/с
1.	PD 110	780	400	1,2	14,88	0,245	4950	6600
2.	PD 113	810	433	1,2	16,1	0,264	5800	7800
3.	PD 117	860	469	1,2	17,44	0,297	6900	9200
4.	PD 120	930	503	1,2	18,54	0,347	8200	10900
5.	PD 123	1000	533	1,2	19,74	0,400	9500	12650
6.	PD 127	1060	568	1,2	20,98	0,450	10800	14400
7.	PD 130	1130	602	1,2	22,33	0,510	12100	16100
8.	PD 133	1190	630	1,2	23,55	0,565	13400	17850
9.	PD 137	1260	660	1,2	24,77	0,633	14700	19600
10.	PD 140	1320	695	1,2	25,99	0,694	16200	21600
11.	PD 143	1380	725	1,2	27,21	0,758	17900	23900
12.	PD 147	1450	768	1,4	33,23	0,837	19450	25900
13.	PD 150	1510	803	1,4	34,65	0,907	20950	27950
14.	PD 153	1580	822	1,4	36,1	0,993	22900	30500
15.	PD 157	1640	877	1,6	42,8	1,069	24850	33100
16.	PD 160	1710	885	1,6	44,4	1,162	27200	36300
17.	PD 163	1760	924	1,6	46,0	1,230	29600	39450
18.	PD 167	1830	955	1,6	47,63	1,328	31950	42600
19.	PD 170	1900	985	1,6	49,23	1,432	33700	44900
20.	PD 173	1970	1015	1,6	50,87	1,539	35650	47500